

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездные проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

29.06.2022 № КНМ 22220061000200671254

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10743380>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: [mchs@22.mchs.gov.ru](mailto:mchs@22.mchs.gov.ru) телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО  
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, E-mail [i1tond@22.mchs.gov.ru](mailto:i1tond@22.mchs.gov.ru), телефон 50-53-36

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, 169

(место составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 202/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 242" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 29.06.2022 № 203,  
в период с «04» июля 2022 г. по «15» июля 2022 г. в МАДОУ «Детский сад №242» общеразвивающего вида, по 656067 Алтайский край, город Барнаул, ул. Павловский тракт, 265

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Демидовым Максимом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка по адресу: 656065 Алтайский край, город Барнаул, ул. Павловский тракт, 265**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющий обязанности заведующего МАДОУ «Детский сад №242» Генрих Марина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения обязательных требований по-	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

		нарушены	жарной без- опасности	
1.	<i>Предел огнестойкости стен лестничных клеток менее REI90 (проемы над дверным полотном)</i>	<i>п.2 ст. 87 таб. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, 31.07.2008, «Российской газете», N 163, 01.08.2008 п. 5.18* таб. 4 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ «Пожарная безопасность зданий и сооружений»» Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7</i>	01.07.2023	
2.	<i>Ширина эвакуационных выходов из помещений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и в лестничные клетки менее 1,2 м</i>	<i>п. 23 ППР в РФ Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 " ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, 31.07.2008, «Российской газете», N 163, 01.08.2008; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ «Пожарная безопасность зданий и сооружений»» Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7</i>	01.07.2023	
3.	<i>Выходы из групповых ячеек на третьем этаже не соответствуют требованиям пожарной безопасности (выполнены через зальные помещения и кабинет)</i>	<i>п. 23 ППР в РФ Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "п.1.18* СНИП 02.08.02-89* «Строительные нормы и правила РФ «Общественные здания и сооружения» Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78</i>	01.07.2023	
4.	<i>Ширина лестничных маршей менее 1,35</i>	<i>п. 23 ППР в РФ Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "; п. 6.29 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ «Пожарная безопасность зданий и сооружений»»</i>	01.07.2023	

		<i>Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. N 18-7</i>		
5.	<i>На объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АУПС и СОУЭ)</i>	<i>п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</i>	01.07.2023	
6.	<i>Люк выхода на кровлю из лестничной клетки на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа</i>	<i>П. 8.4* СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ «Пожарная безопасность зданий и сооружений»» Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. N 18-7</i>	01.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемого лица, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности заведующего МАДОУ «Детский сад №242»  
Генрих Марина Николаевна

  
(подпись)

12 июля 2022 г.

Начальник ОНД и ПР по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю  
Демидов Максим Александрович



Отметка о направлении акта проверки в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале\*

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

