

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД
и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006г. Барнаул, ул. Малахова, 169 т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

г. Барнаул

(место составления акта)

«21» мая 2021 г.

(дата составления акта)

«15» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 219

По адресу / адресам: г. Барнаул, Павловский тракт, 265

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №219 от «11» мая 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

**плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №242»общеразвивающего вида "**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Наименование и место нахождения объекта защиты: здания, общественные помещения и
территория, расположенные по адресу: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 265**

**Правообладатель объекта защиты: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №242»общеразвивающего вида "**

**Настоящая проверка проводится в рамках осуществления надзора за выполнением
требований пожарной безопасности, реестровый номер ФРГУ № 10001495160**

Дата и время проведения проверки:

« 14 » мая 20 21 г.

с «12» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

« 21 » мая 2021 г.

с « 13 » час. «00» мин. до « 15 » час. «00» мин. Продолжительность « 02 » час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 02 » рабочих дня, « 04 » часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

**Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Индустриальному району ТО НД и ПР №1 управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

директор Генрих Марина Николаевна 10 час. 00 мин. « 11 » мая 2021 г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

**Карпова Светлана Евгеньевна – ст. инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС
России по АК, эксперты не привлекаются**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Генрих Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

- допущено использование нестандартного (самодельного) удлинителя для питания электроприборов в помещении первого этажа. п. 35 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479;

- расстояние от извещателей до электросветильников в части помещений учреждения менее 0,5 м. (ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)) (СП 5.13130.2009);


- в дверных проемах эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы третьего типа из групповых ячеек второго этажа смонтированы устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. п.27 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479;


- не соблюдены сроки технического обслуживания углекислотных огнетушителей, указанные в их паспорте. п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

«Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Предписание № 219 / 1 / 1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.05.2021 г.;

Протокол № 229 от 21.05.2021 г.

**Подписи лиц
проводивших проверку:**

(подпись)

«21» мая 2021 г.
М.Л.П.*


Карпова Светлана Евгеньевна – ст. инспектор отделения
назорной деятельности и профилактической работы по
Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по АК

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий Генрих Марина Николаевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» мая 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)