

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

**Предписание № 219/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №242» общеразвивающего вида "

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 219 от «11» мая 2021 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – Демидова М. А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «14» мая 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «14» мая 2021 г., с 13 ч. 00 мин. «21» мая 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «21» мая 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» общеразвивающего вида ", фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 265

**проверку проводил(а):**

Карпова Светлана Евгеньевна – ст. инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

**совместно с:** Генрих Мариной Николаевной – заведующий

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допущено использование нестандартного (самодельного) удлинителя для питания электроприборов в помещении первого этажа .	. п. 35 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479;	01.08.2021	



2	Расстояние от извещателей до электросветильников в части помещений учреждения менее 0,5 м.	(ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175))(СП 5.13130.2009);	01.08.2021
3	В дверных проемах эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы третьего типа из групповых ячеек второго этажа смонтированы устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.	. п.27 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479;	01.08.2021
4	Не соблюдены сроки технического обслуживания углекислотных огнетушителей, указанные в их паспорте.	п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479	01.08.2021

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:

«21» мая 2021 г.

М.П. \* 49



Карпова С.Е. – ст. инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**Предписание для исполнения получил:**

Генрих Мариной Николаевной – заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» мая 2021 г.

(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России  
по Алтайскому краю (8(3852)658219)